



BRANDTEKNISK KLASS MONTERING AV RÖR

EI 180

Rören förutsätts monteras på ett sådant sätt att de hindras att glida ned genom öppning i bjälklag e.d. vid brand.

Samtliga mått är i mm



Saint-Gobain Byggprodukter AB
 Huvudkontor: Gårdsvägen 18
 Box 707, 169 27 SOLNA
 Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

GYPSUM NATURGIPS BRANDTÄTNINGSSYSTEM

Genomföring med stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material / betong, lätต์betong, tegel

Skapad:
2007-10
Reviderad:
2008-03-25(B)

Skala:
1:10

Ritningsnummer:
70:02