



<u>BRANDTEKNISK KCLASS</u>	<u>GYPSUM NATURGIPS MINSTA TILLÅTNA A-MÅTT</u>	<u>MONTERING AV RÖR</u>
E180	60	Rören förutsätts monteras på ett sådant sätt att de hindras att glida ned genom öppning i bjälklag e.d. vid brand
E115	60	
E130	60	
E145	100	
E160	150	
E190	150	
E1120	200	

Samtliga mått är i mm



Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Gårdsvägen 18
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

GYPSUM NATURGIPS BRANDTÄTNINGSSYSTEM

Genomföring med stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material / betong, lättbetong, tegel

Skapad:
2007-10
Reviderad:
2008-03-25(B)

Skala:
1:10

Ritningsnummer:
70:03