



BRANDTEKNISK KCLASS

E120

E190

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Rören förutsätts monteras på ett sådant sätt att de hindras att glida ned genom öppning bjälklag e.d. vid brand.

För att uppnå brandteknisk klass E120 erfordras 200mm GYPSUM NATURGIPS och minsta tjocklek hos bjälklag/vägg.

Samtliga mått är i mm



Saint-Gobain Byggprodukter AB
Huvudkontor: Gårdsvägen 18
Box 707, 169 27 SOLNA
Tel:08-625 61 00 Fax:08-625 61 80

GYPSUM NATURGIPS BRANDTÄTNINGSSYSTEM

Genomföring med stålrör i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material / betong, lättbetong, tegel

Skapad:
2007-10
Reviderad:
2008-03-25(B)

Skala:
1:10

Ritningsnummer:
70:05